

План-мероприятий

по выполнению предписания от 04.12.2023 территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе.

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 1

04.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма средств необходимых для устранения предписаний	Срок выполнения по предписанию
1	2	3	4
1.	На 1 этаже туалетная комната для мальчиков оборудована туалетными кабинками без дверей, в туалетной кабине нет мусорного ведра, держателя для туалетной бумаги, отсутствуют сиденья на унитазах, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.	-	09.01.2024
2.	Имеются дефекты потолка, стен, сколы плитки в туалетной комнате для мальчиков, тем самым не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.	150000,00	09.01.2024
3.	На 1 этаже в туалетной комнате для девочек туалетные кабинки не оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,,,, Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками. Туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.	-	09.01.2024
4.	На 1 этаже возле туалетной комнаты для девочек имеются дефекты и повреждения пола, что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.	150000,00	09.01.2024
5.	Кабинет №117-имеется дефект стен, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражения грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с	100000,00	09.01.2024


	повышенной влажностью воздуха потолки должны влажостойкими.		
6.	Кабинет «119-имеются дефекты парт и стульев, что не соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.2.4.3. Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечаются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям, установленным техническим регламентом.... Покрытие столов и стульев должны не иметь дефектов и повреждений, и быть выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.	200000,00	09.01.2024
7.	Кабинет начальных классов №103- имеет дефект обоев, что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны влажостойкими.	100000,00	09.01.2024
8.	Кабинет начальных классов №203- отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха, тем самым нарушен п.2.3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы Организаций.	-	09.01.2024
9.	В спортивном зале имеются повреждения (трещины и течь на стенах), что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны влажостойкими.	150000,00	09.01.2024
10.	В спортивном зале в раздевалке туалет для мальчиков не работает, дверь не открывается, что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организации, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалеты комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12, от 3 до 7 лет -16,0; для детей старше 7 лет – не менее 0,1 на ребенка. Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.	-	09.01.2024
11.	Туалетная комната для мальчиков на 3 этаже оборудована туалетными кабинками (отсутствуют сиденья на унитазах, не мусорного ведра, держателя для туалетной бумаги), что не соответствует п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.4.11.туалетные кабинки оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.	-	09.01.2024
12.	Имеются дефекты потолка, стен, дефект проема в дверях в туалетной комнате для мальчиков на 3 этаже, тем самым не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3.	150000,00	09.01.2024

	СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.		
13.	Кабинет химии №317 не оборудован вытяжным шкафом, что не соответствует п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое и действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.	-	09.01.2024
14.	Демонстрационные столы в учебных кабинетах физики и химии не оборудованы защитными бортиками по наружному краю стола, тем самым нарушен п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.8. Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое и действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.	200000,00	09.01.2024
15.	Невозможно проследить качество ежедневных влажных уборок, так как отсутствуют маркировка (дата разведения, название), используемого дез.средств, что является нарушением п.2.3, СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. П.2.11.3. Инвентарь для туалета после использования обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по их применению.	-	09.01.2024
16.	В кабинетах информатики выполнено периметральная расстановка компьютеров, т.е. рабочие места не обеспечены естественным левосторонним освещением, что не соответствует требованиям п.3.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.3.4.12. В учебных кабинетах обеспечивается боковое левостороннее естественное освещение за исключением случаев, указанных в абзаце 2 пункта 2.8.2 Правил.	-	09.01.2024
17.	В кабинете информатики отсутствую жалюзи на 1 окне, что не соответствует требованиям п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.13. Окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками.	-	09.01.2024
18.	Количество обучающихся в классах исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающего не соответствует требованиям п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в	-	09.01.2024

	<p><i>зависимости от указанной в пункте 3.1.14.</i></p> <p>-1а, каб.204 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26); -1 б, каб.102 – 52,2 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей-25); -1 в, каб.203 – 55,2 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26); -1 д, каб.104 – 49,4 м2, максимальное количество детей по мощности 19, количество детей-25); -1 ж, каб.206 – 54,2 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-25); -2 а, каб.205 – 54,6 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-27); -2 б, каб.304 – 53,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-23); -2 в, каб.102 – 52,2 м2, максимальное количество детей по мощности 20, количество детей-28); -2 г, каб.306 – 53,9 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-22); -2 д, каб.204 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей -26); -1 а, каб.204 - 55 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26); -3 а, каб.203 – 55,2 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-27); -3 б, каб.104 – 49,4 м2, максимальное количество детей по мощности 19, количество детей-27); -3 в, каб.205 – 54,6 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-26); -3 г, каб.305 – 55,1 м2, максимальное количество детей по мощности 22, количество детей-29); -4 а, каб.306 – 53,9 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27); -4 б, каб.304 – 53,7 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27); -4 в, каб.206 – 54,2 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-27); -4 г, каб.303 – 53,6 м2, максимальное количество детей по мощности 21, количество детей-26);</p>		
19.	<p>Для учащихся 1 классов, по представленным данным расписания звонков и уроков, продолжительность урока составляет 40 минут, что противоречит требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». П.3.4.16. При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый.</p>	-	09.01.2024
20.	<p>Продолжительность перемен: для организации питания предусмотрены перемены: продолжительность перемены для приема пищи после первого урока для классов 2а, 3г, 4б, 4г, для льготной категории учащихся 2,3,4,5,6,9-х классов составляет 10 минут; продолжительность перемены для приема пищи после четвертого урока для 5а-5 д, ба,бб, для льготной категории учащихся 2,3,4,5,6-х классов составляет 15 минут, что противоречит требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб.6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». П.3.4.16Продолжительность перемены между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.</p>	-	09.01.2024
21.	<p>3 классы: проводится до 5 уроков в день, что соответствует п.3.4.16 СП 2.4.3648-20, таб. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Основная нагрузка приходится на вторник/четверг, за исключением 3а класса, где максимальная нагрузка приходится на среду и четверг, что не допускается п.3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». П.3.4.16Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный</p>	-	09.01.2024

22.	<p><i>учебный день в среду или в четверг.</i></p> <p>При обеденном зале установлены 7 раковин для мытья рук, при каждой раковине имеется электрополотенце и жидкое мыло, что не соответствует п.3.4.3 СП 2.4.3648-20, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 3.4.3 Для всех обучающихся должны быть созданы условия для организации питания. Количество мест в обеденном зале должно обеспечивать организацию питания всех обучающихся в течение не более трех перерывов, во вновь строящихся и реконструируемых – не более чем в две перемены. Число одновременно питающихся детей не должно превышать количество посадочных мест в обеденном зале по проекту. При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест</p>	-	09.01.2024
-----	---	---	------------

Директор



П.В. Воронин